



Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle – gbd LAB GmbH

<b>Auftraggeber</b>	MGT Mayer Glastechnik GmbH	<b>Adresse</b>	Am Breiten Wasen 17 6800 Feldkirch
---------------------	----------------------------	----------------	---------------------------------------

<b>Bauvorhaben</b>	Modellscheibe	<b>Identifikation</b>	Absturzsicherung MGT AV12
--------------------	---------------	-----------------------	---------------------------

<b>Prüfkörper</b>	Stufenisoliertglas VSG Float 12_0,38 / 16 / ESG 6 Breite x Länge 1000 x 1000 mm VSG Scheibe umlaufend gelagert
<b>Prüfprogramm</b>	Belastung der mechanischen Sicherung bei Ausfall der Verklebung
<b>Kurzbeurteilung</b>	Bei einer Belastung von gesamt 3,06 kN (je Belastungspunkt 1,53 kN) konnte kein Herausrutschen aus den mechanischen Sicherungen oder Versagen der ESG Scheibe festgestellt werden  <b>Der Lastanteil je mechanischer Sicherung beträgt 0,38 kN.</b>



Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle  
gbd Lab GmbH [www.gbd-lab.at](http://www.gbd-lab.at)  
Steinebach 13a A-6850 Dornbirn